

Oversigt over emner fra LMU til HMU 2022 (status ultimo januar 2023)

Afdeling/LMU	Emner	Løsningsforslag	Status
Administrationen	Ingen sager		
Akutfdelingen	Dør ved elevator ved sekretariatet bør være automatisk.	Brugergruppeproces m. opfølg. i 2023	Afdelingen ønsker en ny løsning af hensyn til afdelingens patienter. Problemstillingen handler derfor om andet end et arbejdsmiljøproblem. Derfor skal arbejdsmiljøpuljen ikke finansiere løsningen. Teknisk afdeling har gennemgået løsningsforslag med afdelingen. Det kan tænkes sammen med den øvrige kommende plan for adgang til Akutfdelingen.
Akutfdelingen	Der mangler en madautomat til patienter og pårørende især mhp. aften, weekender og helligdage.	Akutfdelingen vil bestille sandwich i kantinen/køkkenets åbningstid. De vil desuden tilbyde pt. og pårørende yoghurt m.m. fra deres bakke i køleskabet. De sætter desuden skilt op med kantine's åbningstider.	Problemstillingen handler om patienternes mulighed for mad under ophold i Akutfdelingen. Afdelingen er i gang med yderligere opfølgning.
Akutfdelingen	Mangl. garderober tæt på afd. Herregarderoben er uden toilet og bad.	Brugergruppeproces m. opfølg. i 2023	Brugergruppeproces m. opfølg. i 2023

Afdeling/LMU	Emner	Løsningsforslag	Status
Akutfdelingen	Der er ikke personale i Informationen til at tage mod ptt., som henvender sig uden for normal arbejdstid. Ptt. henvender sig ofte i Akutafd. reception, selvom de fx skal til vagtlægen.	Akutfdelingen kontakter AUH og Præhospitalet om kontakt. Adgangsdør til vagtlægen.	Der er taget kontakt til AUH om, at de skal være opmærksomme på, om patienten skal i Akutfdelingen eller til lægevagten, når de henvender sig.
Akutfdelingen	Patienter til vagtlægen ringer på koordinatortlf. i Akutafd, inden de når til vagtlægen.	Adgangsdør til vagtlægen. Akutdelingen ser på organiseringen.	Skiltning til lægevagten er blevet tilpasset.
Bedøvelse, Operation og Intensiv	Der er ønske om længere åbningstid i kantinen, større udvalg, herunder i automaten	Køkkenet vil udvide udbuddet i automaterne i kantinen.	Kantinen har nu salater i madautomaterne.
Bedøvelse, Operation og Intensiv	Der er ønske om, at det i TULE var muligt at score i forhold til AL og HL.	Det er ikke muligt i det nuværende koncept.	Det er ikke muligt i det nuværende koncept.
Bedøvelse, Operation og Intensiv	Omkklædningen: tunge døre og uhygiejniske snoretræk.	Automatisk døråbner eller albuetryk ved indgang K. Overslag over økonomi er angivet.	Sagen er løst af Teknisk afd.
Bedøvelse, Operation og Intensiv	Omkklædningen: tunge døre og uhygiejniske snoretræk.	De 2 snoretræk ved omklædning K, R, Q og F erstattes af albuetryk. Overslag over økonomi er angivet i alt.	Sagen er løst af Teknisk afd.
Bedøvelse, Operation og Intensiv	Spritdispensere v. p-huset.	P-huset ejes ikke af hospitalet. Der er spritdispensere ved alle hospitalets indgange.	P-huset ejes ikke af hospitalet. Der er spritdispensere ved alle hospitalets indgange.
Bedøvelse, Operation og Intensiv	Cykelparkering: Der ønskes mulighed for cykelparkering foran hovedindgangen.	Cykelparkering ved hovedindgangen reetableres, når ombygningen er afsluttet og pladsen bliver frigjort.	Cykelparkeringen reetableres inden for byggebudgettet.

Afdeling/LMU	Emner	Løsningsforslag	Status
Blodprøver og Biokemi	Ingen sager		
Fysio- og ergoterapien	Ingen sager		
Kirurgi	Kirurgisk sengeafsnit - der er pladsmangel i hjælpemiddeldepotet.	Der iværksættes en særskilt løsningsproces omkring affaldshåndtering. Service involverer afdelingen i at se på opfyldning og orden i linneddepoter m.m. Efter sommeren iværksættes en proces mhp. at se på muligheder for at optimere flow og indretning af de eksisterende kvm. i depotrummene. Der er uhensigtsmæssigt lang ventetid på de automatiske døre i depotrum med utensilier. Der er indhentet tilbud på skydedøre på indersiden af rummene på hhv. Kir 1 og Kir 2.	Teknisk afd., Køkkenet/Service, Kvalitet og HR har undersøgt og arbejdet med løsninger. Der er i efteråret etableret løsning på automatiske døre til linneddepoterne. Der er ryddet op i linneddepoter, depoter med utensilier og depotrum med udstyr. Det er aftalt, at overskydende materiel og forflytningshjælpermidler er placeret på tom sengestue på Kir 1. Der etableres ikke skydedøre i depotrum med utensilier. Affaldsrummet indrettes i forbindelse med, at den kommende affaldsplan implementeres 2023/2024.
Kirurgi	Bookingkontoret i Kirurgisk sekretariat - der er støj pga. 3 sekretærarbejdspladser, besøg af patienter og personale i et lille lokale.	Yderligere akustikregulerende plader på bordene. Bookingkontoret er en del af 2026 byggesag.	Akustikregulerende plader er sat op. Bookingkontoret er derudover en del af en 2026 byggesag.

Afdeling/LMU	Emner	Løsningsforslag	Status
Kirurgi	Ikke tilpassede arbejdspladser på kontoret for lægerne.	Løsningen er planlagt til 2024/2025, hvor der som led i ambulatorie-rokaden er planer om etablering af en ny kontorgang for Kirurgi. Afdelingen ser på indretning og oprydning.	Afdelingen ser på indretning og oprydning. Derefter vil de kontakte Teknisk afd. og HR, hvis det bliver aktuelt.
Kvindesygdomme og fødsler	Gulvbelægningerne på fødestuerne har en skridhæmmende overflade i en faktor/klassificering, som gør dem svære at rengøre. Servicepersonalet oplever ryggener.	Gulvbelægningen udskiftes svarende til gulvbelægning på andre enheder.	Gulvene er udskiftet efterår 2022.
Medicinsk afdeling	MS1 har lavt loft på bariatrisk stue, hvilket medfører, at de bariatriske patienter ikke kan løftes fra sengen, når de fx skal flyttes til stol.	I første omgang samarbejde med HE Midt om hejsesystem, liftsejl m.m.	Det er i proces: Der afprøves en løsning med en anden motor og åg fra ETAC for at frigive loftshøjde. Løsningen er værksat i januar 2023 og afprøves ca. 1 måned frem.
Medicinsk afdeling	Personalet på MS1 oplever hudproblemer ved værnemidler. Skiftende kvalitet af værnemidler har medført, at personalet får udslæt og andre hudproblemer.	Indkøb & Medicoteknik og RHH Indkøb inddrages i løsninger vedr. værnemidler på MS1.	Indkøb & Medicoteknik og RHH er inddraget i løsninger vedr. værnemidler på MS1. Der er nu etableret mulighed for at personalet kan vælge allergivenlig udgave af værnemiddel. Problematikken er dermed afhjulpet.

Afdeling/LMU	Emner	Løsningsforslag	Status
Ortopædkirurgi	Afdelingen har gennemgået deres handlingsplan og har ingen sager til HMU.		
Røntgen og Skanning	Svært at styre varmen i ul 1, ul 2, ul 3. ventilationen blæser kraftigt. teknisk afd er informeret d.18.3.22	Teknisk afdeling gennemgår ventilationen	Gennemgangen af ventilationen har udbedret problemet.
Røntgen og Skanning	2 faste vagtværelser mhp. på hvile i rådighedsvagten / senge og badeværelsesforhold.	Vagten skal kunne tilkaldes til akutte situationer. Afdelingen har etableret en midlertidig løsning med en fold-ud seng i et rum, som først anvendes fra kl. 7.30. Løsningen etableres fra medio 2023 til primo 2025, hvor 2 vagtværelser forventes etableret på barselsgangen.	Midlertid løsning bliver etableret medio 2023.
Røntgen og Skanning	Ekstra røntgenrum og røntgenapparat i satellitten	Afdelingen er i dialog med HL om løsningsmuligheder.	Afdelingen er i dialog med HL om løsningsmuligheder.
Service og Teknik	Uniformskabene på plan 0 er slidte og uhensigtsmæssigt indrettet	Service gennemgår skabene mhp. opfyldning og ergonomisk indretning. Teknisk afdeling fortsætter løbende eftersyn på lågerne og hjælper med justering af indretning.	Teknisk afdeling tjekker 1 gang om måneden.
Service og Teknik	Fødelejerne risikerer at låse hjulene op, så de ikke længere er retningsbestemte, når man kører med dem i akutte situationer. Der har været 2 arbejdsulykker med fravær inden for de seneste 2 år. Heraf en alvorlig.	Fødelejerne har fået styrket deres retningsbestemte lås.	Fødelejerne har fået styrket deres retningsbestemte lås. Alternativet er overflytning af de gravide til et transportleje.